



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj. 065-0-Reg-21-005229  
Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 033 237-655, 033 447-741; fax: 033 440-658, www.viksa.ba  
Pogon Vodovod tel: 033 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 033 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

KJP ZOI'84  
Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.

Sarajevo, 18.05.2023. god.

Ul. Alipašina bb  
71 000 Sarajevo

Broj: 261 / 23

2589/23  
24.05.2023.....

**Predmet:** Odgovor na upit

Poštovani,

U vezi Vašeg upita o sticanju uslova za gradnje na lokalitetu Babin Do, na mjestu postojećeg devstiranog objekta MOC – Press Centar, a nakon održanog sastanka i izlaska na predmetnu lokaciju, obavještavamo Vas o sljedećem.

S obzirom da se predmetna parcela na zemljištu označenom kao k.č. 3102/10 k.o. Presjenica, Općina Trnovo nalazi u zoni slivnog područja „Sarajevsko polje“, postojeća separata kanalizaciona mreža postavljena je jedinom mogućom trasom za gravitacionu odvodnju otpadnih i oborinskih voda kompletnog lokaliteta Bjelašnice I i II. Za predmetnu kanalizacionu mrežu propisano je izvođenje od vodonepropusnog materijala i istoj se mora omogućiti 24h pristup teške mehanizacije i specijalnih vozila. Napominjemo da navedena separata kanalizaciona mreža služi za odvodnju fekalnih i oborinskih voda svih objekata izgrađenih iznad predmetne lokacije.

Kako se radi o separatnoj kanalizacionoj mreži koja spada u grupu kolektora sa visokim rizikom od onečišćenja, eventualno izmještanje kolektora bi, sa tehničkog aspekta, dodatno zakomplikovalo kanalizacioni sistem na ovom lokalitetu.

Na predmetnoj parceli je moguće graditi objekte na način da razmak između ivice temelja objekta i kanalizacione mreže (na jednu i na drugu stranu) bude minimalno 3,0m.

S poštovanjem,



Direktor

MA Rusmir Salić